

Jeremič

POROČILO O PREIZKUSU – VODE

Sprejem: **12.05.2017** Preiskano do: **12.05.2017**

Namen odvzema: **Lastnikova zahteva**

Zahtevak: Obseg preiskav je določen v skladu z zahtevami naročnika.

Vzorec 1.: Vzorec Brezovica

PARAMETER	MERITEV	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA
1. Elektro-prevodnost	WTW-P4	do 2500	485	μS/cm
2. Železo	Method 8008	0,2	0,05	mg/l

Vzorec 2.: Vzorec Brezovica

PARAMETER	MERITEV	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA
1. Elektro-prevodnost	WTW-P4	do 2500	484	μS/cm
2. Železo	Method 8008	0,2	0,16	mg/l

V Ljubljani 15/05/2017

Dokument pripravil:
Brane Škof dipl.san.inž.



Tehnofan d.o.o
Štefan Žuna, dipl.ing

**Ker je po zakonu pristojen za uradne meritve kvalitete pitne vode le NLZOH je meritev informativna, čeprav je izvedena s profesionalno opremo in instrumenti ter v skladu s standardiziranimi metodami.*

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene

Jeremič

POROČILO O PREIZKUSU – VODE

Sprejem: **22.08.2017** Preiskano do: **22.08.2017**

Namen odvzema: **Lastnikova zahteva**

Zahtevk: Obseg preiskav je določen v skladu z zahtevami naročnika.

Vzorec: KR 3+

PARAMETER	MERITEV	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA
1. Železo	Method 8008	0,2	24,80	mg/l

Vzorec: KR 8

PARAMETER	MERITEV	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA
1. Železo	Method 8008	0,2	44,20	mg/l

Vzorec: KR 1

PARAMETER	MERITEV	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA
1. Železo	Method 8008	0,2	50,20	mg/l

V Ljubljani 22/08/2017

Dokument pripravil:
Brane Škof dipl.san.inž.



Tehnofan d.o.o
Štefan Žuna, dipl.ing

**Ker je po zakonu pristojen za uradne meritve kvalitete pitne vode le NLZOH je meritev informativna, čeprav je izvedena s profesionalno opremo in instrumenti ter v skladu s standardiziranimi metodami.*

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Jeremič

POROČILO O PREIZKUSU – VODE

Sprejem: **26.01.2018** Preiskano do: **26.01.2018**

Namen odvzema: **Lastnikova zahteva**

Zahtevak: Obseg preiskav je določen v skladu z zahtevami naročnika.

Vzorec: O1

PARAMETER	MERITEV	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA
1. Železo	Method 8008	0,2	0,33	mg/l
2. Mangan	CCW032	0,05	0,540	mg/l

Vzorec: V1

PARAMETER	MERITEV	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA
1. Železo	Method 8008	0,2	1,92	mg/l
2. Mangan	CCW032	0,05	0,569	mg/l

Vzorec: R1

PARAMETER	MERITEV	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA
1. Železo	Method 8008	0,2	1,98	mg/l
2. Mangan	CCW032	0,05	0,545	mg/l

V Ljubljani 26/01/2018

Dokument pripravil:
Brane Škof dipl.san.inž.



Tehnofan d.o.o
Štefan Žuna, dipl.ing

**Ker je po zakonu pristojen za uradne meritve kvalitete pitne vode le NLZOH je meritev informativna, čeprav je izvedena s profesionalno opremo in instrumenti ter v skladu s standardiziranimi metodami.*

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene